

برای تامین برق پایدار مشترکان حوزه تحت پوشش غرب تهران انجام شد؛

افزایش ظرفیت 50 درصدی بانک های خازنی پست فوق توزیع پونک

به منظور افزایش قابلیت اطمینان و پایداری شبکه برق مشترکان حوزه تحت پوشش غرب تهران، دو بانک خازنی با ظرفیت هر بانک 2.4 مگاوار، در مجموع 4.8 مگاوار و اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال در پست 20/63 کیلوولت پونک نصب و راه اندازی شد و ظرفیت کل بانک خازنی پست فوق از 9.6 مگاوار به 14.4 مگاوار افزوده شد.



به گزارش پایگاه خبری برق منطقه ای تهران (تابش)، " سید مهدی موسوی سردری" مجری طرح پست های فوق توزیع؛ با اعلام این خبر تشریح کرد: به دنبال ابلاغ معاونت برنامه ریزی و تحقیقات مبنی بر احداث دو بانک خازنی در پست 20/63 کیلوولت پونک به shy& همراه پروژه توسعه بی سوم ترانسفورماتور پست یاد شده و پس از بررسی shy& های لازم و امکان سنجی و انجام تشریفات انتخاب مشاور و پیمانکار، عملیات اجرایی احداث و نصب و راه اندازی انجام و 29 آذر سال گذشته، بانک اول به ظرفیت 2.4 مگاوار به shy& همراه 2 دستگاه فیدر خازنی 20 کیلو ولت برق دار و تحویل موقت شد.

وی در همین زمینه ادامه داد: در نهایت پس از رفع موارد و ایرادات موجود در ادامه پروژه، بانک دوم نیز با ظرفیت 2.4 مگاوار به shy& همراه 2 دستگاه فیدر خازنی در تاریخ 13 بهمن برقرار و تحویل موقت شد.

موسوی سردری در پایان با اشاره به تاثیر افت ولتاژ شبکه در مواقع پیک بار گفت: با توجه به اینکه اکثر مصارف منطقه مصارف خانگی و تجاری هستند و افت و نوسانات ولتاژ باعث ایجاد مشکلات متعددی می shy& شود با این افزایش ظرفیت بانک های خازنی، گام مهمی در مرتفع نمودن این موارد برداشته شد.